



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАНДЕМ»
400078 г. Волгоград, пр. Ленина д. 81, оф. 1, тел. 55-22-11
ИНН 3443118737 КПП 345901001 ОГРН 1123443005751,
Р/счёт 40702810000250000004 в ОАО «АБ «РОССИЯ»
Волгоградский Филиал, к/с 30101810900000000708,
БИК 041806708,
e-mail: utandem@bk.ru
Сайт: uktandem34.ru

№ 2393
« 06 » 08 _____ 2021 г

Председателю совета правления
РОО «Общественная инспекция –
народный контроль ВО»
О.С. Капустину
ул. Циолковского, 39
Волгоград 40001

Уважаемая Елена Евгеньевна!

В ответ на ваше обращение Исх. 05-07/И-РОИ от 09.07.2021 по вопросу понижения температуры горячей воды в водоразборных точках в квартирах управляющая компания ООО «Тандем» сообщает следующее.

После проведения ООО «Концессии теплоснабжения» гидравлических испытаний на тепловых сетях котельной «4-х Связистов» с 00-00 12.07.2021 до 24-00 23.07.2021 с отключением ГВС, проведения гидравлических испытаний теплообменного оборудования на ЦТП – 35 с отключением ГВС 04.08.2021, после устранения аварийной ситуации на наружных сетях ГВС от ЦТП-35 03.08.2021 и 04.08.2021, 05.08.2021 сотрудниками управляющей компании проведено обследование системы ГВС указанного жилого дома в результате чего температура горячей воды в водоразборных точках в квартирах нормализована и составила $T_{гвс} = 59 - 59,5$ °С, при температуре на тепловом вводе $T_{под} = 61$ °С. Согласно требованиям «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 допускается отклонение температуры горячей воды в водоразборных точках до 3-х °С в дневное время.

Приложение:

1. копия акта комиссионного замера температуры горячей воды от 28.07.2021 на 1 листе;
2. копия акта комиссионного замера температуры горячей воды от 05.08.2021 на 1 листе;

Директор ООО «Тандем»

Пузанов А.С.
Тел.: 55-22-11

С.В. Додонов



« 28 » 07 2021

АКТ

Комиссионного замера температуры горячей
воды в многоквартирном жилом доме №15 по ул. Ремизина

Комиссия в составе:

инженер ООО "Тандем" А.С. Фёдоров
инженер ООО "Тандем" С.В. Шкода

Параметры на вводе в МКД:

$T_1 = 58,6^{\circ}\text{C}$ - температура ГВС в подающей трубе

$T_2 = 48,4^{\circ}\text{C}$ - температура ГВС в циркуляционной трубе

При проведении замеров температуры горячей
воды в безразборных стояках в квартирах в
многоквартирном жилом доме №15 по ул. Ремизина
следующим образом: температура горячей воды
в квартирах №164 и №168 соответ-
ствует санитарным нормам.

Температура горячей воды в кв №164
в ванной $T_1 = 56,7^{\circ}\text{C}$

в кухне $T_2 = 36,5^{\circ}\text{C}$

Температура горячей воды в квартире №168

в ванной $T_1 = 57,1^{\circ}\text{C}$

в кухне $T_2 = 36,5^{\circ}\text{C}$

Подписи членов комиссии:

инженер

инженер

жильец кв №164

жильец кв №168

Фёдоров А.С.

Шкода С.В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"
400078 г. Волгоград, пр. Ленина д. 81, оф. 1, тел. 55-22-11
ИНН 3443118737 КПП 345901001 ОГРН 1123443005751,
Р/счёт 40702810000250000004 в ОАО «АБ «РОССИЯ»
Волгоградский Филиал, к/с 30101810900000000708,
БИК 041806708,
e-mail: utandem@bk.ru
Сайт: uktandem34.ru

« 5 » 08 2021г.

АКТ

Комиссионного замера температуры воздуха
внутри в многоквартирном жилом доме
№15 по ул. Речная

Комиссия в составе:

инженер ООО «Тандем» А.С. Брызгалова
инженер ООО «Тандем» С.В. Шмога

Параметры на объекте в МКД:

T1 = 61°C - температура твс в подвале при входе
T2 = 51°C - температура твс в чердач. подвале.

При проведении замеров температура воздуха
внутри в многоквартирных домах, температура
следующая:

Температура воздуха в кв №164:

Ванна T = 59,1°C

Кухня T = 59,0°C

На объекте проведения замеров, ориентации на
температуру твс у жителей отсутствует.

Температура воздуха в квартире №168:

Ванна T = 59,5°C

Кухня T = 59,0°C

На объекте проведения замеров, ориентации на
температуру твс у жителей отсутствует.

Подписи членов комиссии:

инженер
инженер
Житель кв №164
Житель кв №168
Брызгалова А.С.
Шмога С.В.
Сосисова О.А.
Корнилова А.С.