

З. Лавина
Косичкина
Ивановна

В Региональную общественную инспекцию
контактный телефон: 8(8442) 52-93-22
E-mail: roi-34@yandex.ru
Место расположения и почтовый адрес: 400074,
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 39, п. 1006
От Лебедевой Надежды Ивановны

проживающего (наименование муниципального образования, улица,
дом, квартира) г. Волгоград
ул. Рижская 11 кв. 8

Контакты: (телефон, электронный адрес) 8.9275380011
или 36-71-41.

ОБРАЩЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)*

Прошу провести общественный жилищный контроль по адресу:

г. Волгоград
ул. Рижская 11-8

по следующим фактам:

Происходит промерзание наруж-
ной стены, появилась плесень на сте-
нах.

Неадекватное отопление в квар-
тире радиаторы не прогреваются.

Принимаю обращение в жилищно-
коммунальную организацию (управляющая ком-
пания) пока положительных резуль-
татов не видно.

« 20 » января 2023 г.
Лебедева
(подпись)

Лебедева (ФИО)

Мероприятия общественного контроля проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 N 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля», Законом Волгоградской области от 30.12.2015 №240-ОД «Об осуществлении общественного контроля в Волгоградской области» и Регламентом осуществления общественного жилищного контроля Региональной общественной инспекции.

* Даю согласие на использование моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" Региональной общественной инспекции и АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» в рамках получения бесплатных услуг в соответствии с разделом 2 устава Региональной общественной инспекции, а также в рамках реализации проектов указанных организаций.

Принята
13.12.22г
зам. директора
Ю.И. Бирюкова И.В.

Директору ИЭУ - №14
Антонову В.В.
от Лебедевой Надежды
Ивановны,
проживающей по адресу:
ул. Рионская кв. 8.
тел. 8.9275380011

Заявление

Я, Лебедева Надежда Ивановна, проживающая по адресу ул. Рионская 11-8, доношу до Вашего сведения, что в моей квартире плохое отопление, батареи все тупые, в подъезде батареи горячее, чем у нас в квартире. Поэтому промерзают стены и растет черная плесень, что вредно для здоровья.

Прошу принять меры по отоплению и утеплению стен с наружной стороны.

13.12.22г. Лебедева
(Лебедева)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Жилищно-эксплуатационное управление 14"

ИНН 3443927618 КПП 344301001 ОГРН 1143443006244
юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, 14
Р/сч. 40702810711000005081 в Волгоградское ОСБ №8621 БИК 041806647
ОКВЭД 70.32

№ 1387 от 22.12. 2022 г.

Лебедевой Н.И.
Рионская ул., д.11 кв.8
Волгоград, 400107

Уважаемая Надежда Ивановна!

На Ваше обращение под вх. № 600 от 13.12.2022 г. сообщаем, что проведены замеры температуры воздуха в жилых помещениях кв.№8 МКД №11 по ул.Рионской, которые соответствуют нормативу.

Директор

В.В. Антонов

21 декабря 2022г.

Утверждаю
Директор

Антонов В.В.

АКТ
Периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и
проверки вентиляционных каналов.

Специалисты по эксплуатации дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов : Протокол № 469 от 16.11.2016

Удостоверение № 3223 Корчакин В.А.

Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыши и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства

и материалов нормативным требованиям в доме № 71 по адресу: Школьная кв. 8

Дымовые и вентиляционные каналы в кв. принадлежат Лебедева Н.И.
Пригодны к эксплуатации в срок до 04.2023 г. Акт зарегистрирован 21.12 2021 г. № 0140

Показания прибора Testo-410-1

№ Вк	№ Вк	№ Вк
<u>КМЖ</u>	<u>Волков</u>	
при закрытой форточке/двери		
м/с	м/с	м/с
<u>1.9, 1.8</u>	<u>0.9, 1.0</u>	
<u>2.5</u>	<u>2.5</u>	
при открытой форточке/двери		
м/с	м/с	м/с
<u>2.5, 2.6</u>	<u>1.2, 1.5</u>	
<u>2.4</u>	<u>2.4</u>	

В квартире установлены пластиковые окна Да Нет
В к Кухня установлены эл-вентиляторы
В к Ванная установлены эл-вентиляторы

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № _____ не могут быть допущены к эксплуатации по причине:

Представитель заказчика Лебедева
Мастер Корчакин В. А. Корч

Лицензия № 34-Б/00106 от 29 апреля 2015 г. Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказ Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области О.В. Гребенюк.